

Bartoszyce 01.08.2018

Znak pisma: 2/07/2018

KOMUNIKAT 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zmianach w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Zamawiający w dokumentacji określił parametry techniczne modułu fotowoltaicznego w technologii szkło - folia , jednego producenta poprzez podanie parametrów z karty katalogowej . Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii użycia modułu na technologie szkło - szkło które są modułami o zdecydowanie lepszych parametrach pod kątem wytrzymałości , wydajności oraz posiadają zdecydowanie dłuższe okresy gwarancji na produkt .
2. W przypadku wyrażenia zgodny na zmianę technologii modułów na szkło - szkło wnioskuję iż zamawiający będzie wymagał posiadania doświadczenia od wykonawcy w realizacji min 3 instalacji o łącznej mocy 100 kw z użyciem paneli fotowoltaicznych szkło - szkło ?
3. Czy zamawiający wyraża zgodę na udokumentowanie zdolności technicznej wykonawcy poprzez udokumentowanie wykonania min 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy 100 kw nie tylko na gruncie ale także na dachach ?
4. Czy zamawiający wyraża zgodę na udokumentowanie zdolności zawodowych kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych poprzez udokumentowanie wykonania min 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy 100 kw nie tylko na gruncie ale także na dachach ?
5. W projekcie budowlano - wykonawczym w warunkach przyłączeniowych z Energa operator w punkcie 11 uzgodniony jest montaż paneli o mocy 260 Wp , natomiast w dokumencie SIWZ , mowa jest iż instalacja będzie składać się z paneli o mocy 300 Wp Pytanie czy zamawiający dopuszcza montaż paneli np 280 Wp oczywiście z uwzględnieniem iż instalacja zamontowana w całości osiągnie moc w przedziale 99,9 kWp - 100 kWp.

6. Czy dokument Siwz Cowik Bartoszyce tom III jest kompletny?

7. Czy zamawiający zamierza odstąpić od ostatecznego terminu realizacji zadania.

Odpowiedzi:

Ad1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów wykonanych w technologii szkło-szkło. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych.

Ad2. Zamawiający nie przewiduje zmian warunków w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Ad3. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w treści SIWZ.

Ad4. Zamawiający wprowadza zmianę w treści SIWZ TOM IDW pkt. 5.2 b). Niniejszy punkt otrzymuje brzemienie

b) zdolność techniczna lub zawodowa:

„...Kierownik budowy:

- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- posiada co najmniej pięć (5) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) oraz na robotach polegających na budowie minimum trzech inwestycji w trybie „wybuduj” polegające na budowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) naziemnych elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej minimum 99,00 kWp i wartości minimum 405 000,00 PLN netto tym jedną instalację o mocy powyżej 40 kWp;

Kierownik robót elektrycznych:

– posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- posiada co najmniej pięć (5) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) oraz robotach polegających na budowie minimum trzech inwestycji w trybie „wybuduj” polegające na budowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) naziemnych lub dachowych elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej minimum 99,00 kWp i wartości minimum 405 000,00 PLN netto tym jedną instalację o mocy powyżej 40 kWp...”

Ad5. W dokumentacji przetargowej (projekt) Zamawiający dołączył aktualizację warunków przyłączenia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad6. Zamawiający zastępuje wspomniany dokument dokumentem STWIRB.

Ad7. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 06.08.2018 na 09.08.2018r

Zamawiający wyjaśnia w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie 5 oraz w siwz cownik tom I str 3 i siwz cownik tom III błędnie podano „..... Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 300 szt. paneli fotowoltaicznych 300W, o mocy łącznej 100 kWp” Poprawny zapis brzmi

„. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 333 szt. paneli fotowoltaicznych 300W, o mocy łącznej 99,9 kWp

Z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja